



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Приморскому краю**

ПРЕДПИСАНИЕ № 20

должностного лица, уполномоченного осуществлять государственный санитарно-
эпидемиологический надзор
от 29.04.2019 года.

При проведении плановой выездной проверки в отношении Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 5» с. Суражевка Артемовского городского округа Приморского края, осуществляющего образовательную деятельность.

692779, Приморский край, г. Артем, с. Суражевка, ул. Ярославская, д. 17.

(Указать наименование объекта) (полное и (в случае, если имеется) сокращенное

При рассмотрении представленных документов:

- 1. распоряжение органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля о проведении выездной проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя № 410 от 05.03.2019 года*
- 2. распоряжение о начале проведения плановой выездной проверки № 48 от 05.03.2019 года.*
- 3. Запрос об участии специалистов в проверке № 2539 от 05.03.2019 года.*
- 4. акт проверки органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя № 20 от 29.04.2019 года;*
- 5. протокол об административном правонарушении на должностное лицо – директора муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 17» Артемовского городского округа по ст. 6.7 ч.1 КоАП РФ;*
- 6. протоколы об административном правонарушении на должностное лицо – директора муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 5» с. Суражевка Артемовского городского округа по ст. 6.7 ч.1 и ст. 6.4 КоАП РФ;*
- 7. протокол осмотра принадлежащих юридическому лицу помещений, территорий и находящихся там вещей и документов № 20 от 03.04.2019 года;*
- 8. протоколы отбора проб и взятия образцов от 03.04.2019 года.*
- 9. определения о назначении экспертизы от 03.04.2019 года.*
- 10. протоколы лабораторных испытаний и измерений, протоколы лабораторных исследований, выданные ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае».*
- 11. экспертное заключение выданное ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае» № 67/15.1 от 11.04.2019 года.*

выявлены нарушения санитарного законодательства, а также условия, создающие угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний, (отравлений) людей; пунктов 3.8, 7.2.3, 7.2.9, 4.25, 12.3, 12.6, 8.1, 5.6, 13.1, 6.6, 6.8, 7.19, 4.29, 4.28, 7.2.1 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно – эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях».

С целью устранения выявленных нарушений, предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний, (отравлений) людей предлагаю провести мероприятия по устранению выявленных в ходе

проверки нарушений законодательства РФ, нормативных правовых актов, регламентирующих защиту прав потребителей: **в срок до 01.08.2020 года**

1. в учебном кабинете 1 класса заменить лампы и не использовать лампы различной природы излучения и различного спектра свечения;
2. в учебных кабинетах 3а класса, в кабинете информатики, математики и физики заменить перегоревшие лампы;
3. в туалетных комнатах мальчиков и девочек заменить устаревшие раковины для мытья рук.
4. увеличить количество раковин для мытья рук в туалетных комнатах мальчиков и девочек, приобрести и установить дополнительные раковины.
5. в туалетной комнате мальчиков туалетные кабины оборудовать дверями.
6. в лаборатории заменить устаревшую раковину для мытья рук.
7. в учебном кабинете русского языка соблюдать расстояние от первой парты до учебной доски (не менее 240 см).
8. Провести ревизию системы искусственного освещения, заменить светильники в учебных кабинетах: географии, информатики, физики, английского языка, математики, истории; в учебных кабинетах начальной школы: 3б и 3а класса, 1 класса; в медицинском кабинете и в моечном отделении пищеблока. Довести уровни искусственной освещенности до санитарных норм.
9. В спортивном зале и в раздевалках спортивного зала устранить неровности и дефекты стен.
10. В учебных кабинетах заменить устаревшие двери с отслоениями краски и дефектами поверхностей.
11. Заменить устаревшее линолеумное половое покрытие с дефектами и неровностями в учебном кабинете 5 класса; в кабинетах истории, физики, географии и математики; в спортивном зале, в учебном кабинете 4а класса, в рекреации 2 этажа.

(указать обязательные мероприятия, срок их исполнения)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на директора Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 5» с. Суражеска Артемовского городского округа Трегубова Олега Викторовича.

За несвоевременное исполнение настоящего предписания граждане, должностные и юридические лица несут ответственность в соответствии со ст. 19.5 п. 1 КоАП РФ.

О выполнении настоящего предписания письменно уведомить Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Приморскому краю (г. Артем, ул. Лазо, 11, каб. № 214) **в срок до 01.08.2020 года.**

Мероприятия, требующие больших материальных затрат будут включены в предложение в адрес главы Артемовского городского округа:


1. Провести асфальтирование территории на участке школы (входы и въезды).
2. В рекреациях школы 1 и 2 этажа, в учебных кабинетах заменить устаревшие оконные рамы, фрамуги которых не открываются и не проводится проветривание и невозможна текущая и генеральная уборка.
3. В учебных кабинетах заменить устаревшие двери с отслоениями краски и дефектами поверхностей.
4. Провести замену устаревшей кафельной плитки стен и керамической плитки пола в туалетных комнатах мальчиков и девочек.
5. Провести ревизию системы искусственного освещения, заменить светильники в учебных кабинетах: географии, информатики, физики, английского языка, математики, истории; в учебных кабинетах начальной школы: 3б и 3а класса, 1 класса; в медицинском кабинете и в моечном отделении пищеблока. Довести уровни искусственной освещенности до санитарных норм.

6. В спортивном зале и в раздевалках спортивного зала устранить неровности и дефекты стен.
7. В учебных кабинетах заменить устаревшие двери с отслоениями краски и дефектами поверхностей.
8. Заменить устаревшее линолеумное половое покрытие с дефектами и неровностями в учебном кабинете 5 класса; в кабинетах истории, физики, географии и математики; в спортивном зале, в учебном кабинете 4а класса, в рекреации 2 этажа.

Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном действующим законодательством.

Специалист – эксперт отдела надзора
по гигиене детей и подростков Управления
Роспотребнадзора по Приморскому краю

(должность лица, уполномоченного осуществлять
госсанэпиднадзор)



(подпись)

Толмачева В.В.
(фамилия, имя, отчество)

Один экземпляр получил - директор Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 5» с. Суражевка Артемовского городского округа Трегубов Олег Викторович

подпись

